

令和7年12月2日

龍ヶ崎市長 殿

## 質疑応答書

下記について回答願います。

件名 : 令和7年度中学校防犯カメラ設置工事	
質疑事項	回答
アスベスト除去について、本工事費内訳書に各学校とも数量が1式で記載されています。 外壁の配管架台等で何ヶ所何m <sup>2</sup> を見込んでいますか? 各学校ごとに数量詳細をご教授ください。	各校ともアスベスト除去数量は、外壁において使用する本工事特記仕様書第2章施工共通事項『1. 配管の支持』に示す支持間隔で取り付ける配管支持材及びプルボックス等取付材の総数を想定しており、合計2.5 m <sup>2</sup> 程度を見込んでおります。

令和7年12月3日

上記のとおり回答いたします。

龍ヶ崎市教育委員会事務局教育総務課長