

龍ヶ崎市防災備蓄倉庫の屋外電気配線盗難が判明(4/3)

このたび、龍ヶ崎市防災備蓄倉庫(龍ヶ崎市馴馬町)の屋外電気配線が盗難されていることが令和7年4月2日(水)午後5時ごろ判明しました。本日、令和7年4月3日(木)に竜ヶ崎警察署へ被害届を提出しましたので、お知らせします。

<被害が判明した経緯・被害状況>

本年3月5日、本市防災安全課職員が2階のみ電気が点かない状況を把握したため、施設内の警備設備への通電状況を確認したところ、警備の稼働には影響がないことを確認した。その後、電気工事業者への確認を依頼。

4月2日、本市防災安全課職員が電気工事業者とともに電気設備の確認を行ったところ、2階への電気配線が切断されていたほか、施設改修前に利用していた給食機材用の電気配線が盗難されていることが判明しました。

(当該施設の概要)

龍ヶ崎市学校給食センター第一調理場として、令和5年7月まで利用された施設を、令和6年度に改修工事を実施し、本市の防災備蓄倉庫(避難所設営用資材：パーティション TENT や段ボールバットなどを保管)として、令和7年3月から利用を開始。

■当該施設	龍ヶ崎市防災備蓄倉庫(所在地：龍ヶ崎市馴馬町2830番地)
■判明日時	令和7年4月2日(水)午後5時ごろ
■発見者	龍ヶ崎市防災安全課職員
■被害発生前の 最終確認	令和6年9月30日(月) ※龍ヶ崎市防災備蓄倉庫への改修工事完了後の引き渡し時には、通電状況に問題ないことを確認
■被害内容	電気配線 ・配線①：約20m×3本(断面積：22平方ミリメートル) ・配線②：約20m×6本(断面積：150平方ミリメートル) ※避難所設営用資材など保管物品の被害はありません。
■被害見込額	約150万円(新品で同等品を購入した場合)
■備考	本施設の建物内は、機械による警備を24時間実施

担当課

龍ヶ崎市 総務部 防災安全課 防災対策グループ
担当者：鈴木・圓城寺(すずき・えんじょうじ)
連絡先：0297-60-1514(直通)